



**COMUNE DI
VITTORIO VENETO**

**PI/PRG
VARIANTE
N. 6/2026**

VARIANTE 6/2026 AL PI/PRG

**“CICLOVIA DELL’AMICIZIA” – II° STRALCIO –
REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE “VENEZIA -
MONACO” LUNGO SPONDA NORD-OVEST DEL LAGO
MORTO”**

Elaborato 4

**Asseverazione di non necessità di Valutazione di
Compatibilità Idraulica**

IL SINDACO
Mirella Balliana

IL PROGETTISTA
Matteo Gobbo

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariarita Napolitano

**IL SETTORE INFRASTRUTTURE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**
Giovanna Carla Maddalosso - dirigente
Laura Canil
Antonella Dall’Acqua
Emanuela Sitta

OGGETTO: **Variante puntuale n.6 al Piano degli Interventi / Piano Regolatore Generale**
ai sensi del DPR 327/2001, della LR 27/2003 e della LR 11/2004

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Il sottoscritto dott. pianif. **Matteo Gobbo**, nato a Treviso il 03.06.1980, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4159, in qualità di tecnico estensore della Variante parziale n. 6 al Piano degli Interventi / Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto, sotto la propria personale responsabilità

VISTA l'apposita *Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica* redatta dal progettista incaricato per il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica oggetto della presente Variante al PI;

PRESO ATTO che dall'Asseverazione di cui sopra è previsto nel progetto un incremento di superficie impermeabilizzata efficace pari a $1000 \cdot 1.0 \cdot 0.6 = 600 \text{ m}^2$;

CONSIDERATO che l'allegato A della DGR. 2948 /2009 suddivide gli interventi di trasformazione urbanistica in diverse categorie a seconda dell'estensione dell'area oggetto di trasformazione e che l'intervento rientra nella classe di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", in quanto inferiore a 1000 m^2 ;

VISTO che per interventi definiti di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l'ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato;

PRESO ATTO delle altre considerazioni tecniche contenute dell'Asseverazione sopra citata in materia di permeabilità e laminazione delle portate in eccesso in considerazione del fatto che non è prevista la canalizzazione delle acque;

ACCERTATO che pertanto non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;

ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante parziale n.6 al Piano degli Interventi / Piano Regolatore Generale del Comune di Vittorio Veneto, non comporta alterazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Treviso, marzo 2026

il tecnico incaricato
dott. pianif. Matteo Gobbo

